

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГБУ «Шалинский реабилитационный
центр для детей с ограниченными
возможностями» на 100 мест
366300, Чеченская Республика
г. Шали, ул. Ивановская 140
тел.:8(871) 29-87-07
E-mail: shrcdov@mail.ru

Инспектору ОНД и ПР
по Шалинскому району
Ибрагимову В.В.

364060 ЧР, г.Грозный,
ул. Тухачевского,13

от 09.08.2019 № 01-15/179

На № _____ от _____

Сообщаю Вам, что в соответствии с предписанием №57/1/49 от 13 июня 2019г. нами предприняты меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

- в соответствии с ППР в РФ (п/п б) п.23 из подвала убрана хранимая продукция (оборудование, мебель и другие горючие предметы).

- согласно ППР в РФ:п.55 организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (внутреннего противопожарного водопровода) 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

- Согласно ППР в РФ:п.61 обеспечено исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации. (Акт проверки работоспособности (проведение работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений).

- в соответствии ППР в РФ:п/п в)п.42 электроосветительные лампы оборудованы защитными стеклянными плафонами.

- в соответствии ППР в РФ:п/п б) п.42 устранены повреждения розеток.

Приложение:

1. Акт проверки работоспособности (проведение работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений-1шт.

Директор



Х.С.Эдилов

Принял инспектор ОНД и ПР по Шалинскому району Ибрагимов В.В. 09.08.2019г. ИИД